

בדיקת מתכות 2015

תאריך דיגום	ירושלים			סוג	כתובת הנקודה	שכונה	סימון
	עופרת (Pb) מ"ג/ל	ברזל (Fe) מ"ג/ל	נחושת (Cu) מ"ג/ל				
	תקן 0.01 מ"ג/ל	תקן 1.0 מ"ג/ל	תקן 1.4 מ"ג/ל				
	LOQ* 0.002	LOQ* 0.005	LOQ* 0.003				
19/03/2015	<0.002	0.017	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
30/04/2015	<0.002	0.018	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
25/05/2015	<0.002	0.031	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
02/07/2015	<0.002	0.013	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
13/08/2015	<0.002	0.013	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
10/09/2015	<0.002	0.013	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
29/10/2015	<0.002	0.018	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
03/12/2015	<0.002	0.060	<0.003	קווים	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
19/03/2015	<0.002	0.011	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
30/04/2015	<0.002	0.012	0.005	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
25/05/2015	<0.002	0.109	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
02/07/2015	<0.002	0.012	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
13/08/2015	<0.002	0.008	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
10/09/2015	<0.002	0.013	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
29/10/2015	<0.002	0.009	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
03/12/2015	<0.002	0.021	<0.003	קווים	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
19/03/2015	<0.002	0.011	<0.003	בריכה	רח' בית וגן – חצר תחנה	בית וגן	201
25/05/2015	<0.002	0.015	<0.003	בריכה	בריכת רוממה – תחנה	רוממה	202
10/09/2015	<0.002	0.011	<0.003	בריכה	בריכת הר נוף – מקטין לחץ	הר נוף	203
19/03/2015	<0.002	0.008	<0.003	בריכה	בריכת קריית מנחם – חצר	קריית מנחם	204
03/12/2015	<0.002	0.011	0.004	בריכה	בריכת גילה – תחנה	גילה	205
10/09/2015	<0.002	0.023	<0.003	בריכה	בריכת רמות – חצר	רמות	206
13/08/2015	<0.002	0.021	<0.003	בריכה	בריכת גבעת שפירא – תחנה	גבעת שפירא	207
29/10/2015	<0.002	0.029	<0.003	בריכה	בריכת נווה יעקב – תחנה	נווה יעקב	208
02/07/2015	<0.002	0.010	<0.003	בריכה	בריכת תל אל פול – תחנה	תל אל פול	209
13/08/2015	<0.002	0.012	<0.003	בריכה	בריכת פסגת עומר – תחנה	פסגת עומר	210
29/10/2015	<0.002	0.035	<0.003	בריכה	בריכת בית הכרם – תחנה	בית הכרם	211
30/04/2015	<0.002	0.036	0.003	בריכה	בריכת חומת שמואל – תחנה	חומת שמואל	212

תאריך דיגום	ירושלים						
	עופרת (Pb) מ"ג/ל	ברזל (Fe) מ"ג/ל	נחושת (Cu) מ"ג/ל	סוג	כתובת הנקודה	שכונה	סימון
	תקן 0.01 מ"ג/ל	תקן 1.0 מ"ג/ל	תקן 1.4 מ"ג/ל				
LOQ* 0.002	LOQ* 0.005	LOQ* 0.003					
30/04/2015	<0.002	0.055	<0.003	רשת	אדם 614	תלפיות-מזרח א	301
30/04/2015	<0.002	0.050	<0.003	רשת	אנוסי משהד 28	תלפיות-מזרח ב	302
30/04/2015	<0.002	0.013	0.004	רשת	גנרל פייר קניג 39	מקור חיים	303
03/12/2015	<0.002	0.010	<0.003	רשת	הורקניה 18	קטמונים	304
19/03/2015	<0.002	0.011	<0.003	רשת	א.ד. גורדון 8	קריית היובל א	305
29/10/2015	<0.002	0.022	<0.003	רשת	א.ד. גורדון 8	קריית היובל א	305
19/03/2015	<0.002	0.008	<0.003	רשת	וורבורג 4	קריית היובל ב	306
29/10/2015	<0.002	0.008	<0.003	רשת	וורבורג 4	קריית היובל ב	306
02/07/2015	<0.002	0.013	<0.003	רשת	זיוון 55	נווה יעקב	307
03/12/2015	<0.002	0.009	<0.003	רשת	רחמילביץ 90	פסי זאב (מזרח)	308
03/12/2015	<0.002	0.017	<0.003	רשת	הארבעה 36	פסי זאב(מערב)	309
13/08/2015	<0.002	0.008	<0.003	רשת	בר כוכבא מול 47	גבעת שפירא	310
13/08/2015	<0.002	0.005	<0.003	רשת	מדבר סיני 70	גבעת המבתר	311
10/09/2015	<0.002	0.009	<0.003	רשת	דרך החורש 81	רמות	312
13/08/2015	<0.002	0.052	0.003	רשת	הרב בלוי בצמוד לבריכה מול 37	סנהדריה א	313
13/08/2015	<0.002	0.039	<0.003	רשת	מעגלי הרי"ם לוי 111	סנהדריה ב	314
10/09/2015	<0.002	0.014	<0.003	רשת	האדמו"ר מבויאן 32	הר נוף	315
25/05/2015	<0.002	0.035	0.003	רשת	הקרן הקימת לישראל 21 מול הגימנסיה	רחביה	316
03/12/2015	<0.002	0.035	0.003	רשת	המרגלית מול 586	גילה	317
25/05/2015	<0.002	0.018	<0.003	רשת	דרך השלום, צד מזרח	העיר העתיקה	318
25/05/2015	<0.002	0.019	<0.003	רשת	דרך השלום, צד מערב	העיר העתיקה	319
19/03/2015	<0.002	0.006	<0.003	רשת	הדישון מול 6	מלחה	320
03/12/2015	<0.002	0.113	<0.003	רשת	הדישון מול 6	מלחה	320

תאריך דיגום	ירושלים			סוג	כתובת הנקודה	שכונה	סימון
	עופרת (Pb) מ"ג/ל	ברזל (Fe) מ"ג/ל	נחושת (Cu) מ"ג/ל				
	תקן 0.01 מ"ג/ל	תקן 1.0 מ"ג/ל	תקן 1.4 מ"ג/ל				
	LOQ* 0.002	LOQ* 0.005	LOQ* 0.003				
19/03/2015	<0.002	0.007	<0.003	רשת	מיס לנדאו 1	ג. משואה	321
30/04/2015	<0.002	0.063	<0.003	רשת	הממציא 13, כביש 13	הר חומה	322
10/09/2015	<0.002	0.020	<0.003	רשת	ש. ז. דרוק 58	רמת שלמה	323
10/09/2015	<0.002	0.009	<0.003	רשת	קהילות יעקב 24 מול ביה"ס	רמת שלמה	324
29/10/2015	<0.002	0.009	<0.003	רשת	משה קול 72 פינת ב. צ. דינור	רמת בית הכרם	325
25/05/2015	<0.002	<0.005	0.004	רשת	גבעת שאול 11	גבעת שאול	326
25/05/2015	<0.002	<0.005	0.004	רשת	אהרון פישל 2 פינת עזרא 18	הבוכרים	327
30/04/2015	<0.002	0.018	<0.003	רשת	אום טובא – צור באחר	אום טובא – צור באחר	328
02/07/2015	<0.002	0.148	0.003	רשת	אל מקדסי 21	רוקפלר	329
02/07/2015	0.003	0.014	0.014	רשת	ענתה- מחנה פליטים במתקן בית דנו	ענתה- מחנה פליטים	330
02/07/2015	<0.002	0.010	<0.003	רשת	עיסאווייה ליד האוניברסיטה	עיסאווייה	331
02/07/2015	<0.002	0.111	0.003	רשת	שועפת ליד שטיפת המכוניות	שועפת	332
29/10/2015	<0.002	0.017	<0.003	רשת	עטרות קרוב לבריכת נווה יעקב	עטרות	333

LOQ* הריכוז המינימאלי הניתן לכימות בשיטת הבדיקה

הבדיקות בוצעו ע"י המעבדה של חברת "מקורות" המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות, ומוכרת ע"י משרד הבריאות