

בדיקת טריהלומתאנים - 25/5/2015

מס' נקודת דיגום	שכונה	ירושלים	חומר	כלורופורם CHLS	דיכלורוברומומתאן DCBS	כלורודיברומומתאן CDBS	ברומופורם BRMS	טריהלומתאנים
		כתובת הנקודה	סוג	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר
				סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר
101	בית וגן	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	קו כניסה	<1.0	<0.40	0.50	1.2	1.7
102	גבעת שאול	גבעת שאול מול תחנת דלק	קו כניסה	<1.0	<0.40	0.50	4.5	5.0
202	רוממה	בריכת רוממה – תחנה	בריכה	<1.0	<0.40	0.50	1.6	2.1
316	רחביה	הקרן הקימת לישראל 21 מול הגימנסיה	רשת	<1.0	<0.40	0.60	2.3	2.9
318	העיר העתיקה	דרך השלום, צד מזרח	רשת	<1.0	<0.40	0.50	2.5	3.0
319	העיר העתיקה	דרך השלום, צד מערב	רשת	<1.0	<0.40	0.50	1.3	1.8
326	גבעת שאול	גבעת שאול 11	רשת	<1.0	<0.40	0.90	3.7	4.6
327	הבוכרים	אהרון פישל 2 פינת עזרא 18	רשת	<1.0	<0.40	0.80	2.7	3.5

הבדיקות בוצעו ע"י המעבדה של חברת "מקורות" המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות, ומוכרת ע"י משרד הבריאות