

בדיקת טריהלומתאנים -
1/05/2014

מס' נקודת דיגום	שכונה	ירושלים	חומר	כלורופורם CHLS	דיכלורוברוממתאן DCBS	כלורודיברוממתאן CDBS	ברומופורם BRMS	טריהלומתאנים
		כתובת הנקודה	סוג	תקן 100 מליטר ממיקרוגרם	תקן 100 מליטר ממיקרוגרם	תקן 100 מליטר ממיקרוגרם	תקן 100 מליטר ממיקרוגרם	תקן 100 מליטר ממיקרוגרם
				סף כימות 1.0 מליטר ממיקרוגרם	סף כימות 0.40 מליטר ממיקרוגרם	סף כימות 0.40 מליטר ממיקרוגרם	סף כימות 1.0 מליטר ממיקרוגרם	סף כימות 1.0 מליטר ממיקרוגרם
101	בית וגן	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	קו כניסה	<1.0	<0.40	<0.40	<1.0	<1.0
102	גבעת שאול	גבעת שאול מול תחנת דלק	קו כניסה	<1.0	<0.40	<0.40	<1.0	<1.0
212	חומת שמואל	בריכת חומת שמואל- תחנה	בריכה	<1.0	<0.40	<0.40	1.4	1.4
301	תלפיות- מזרח א	אדם 614	רשת	<1.0	<0.40	<0.40	1.0	1.0
302	תלפיות- מזרח ב	אנוסי משהד 28	רשת	<1.0	0.60	1.80	7.3	9.7
303	מקור חיים	גנרל פייר קניג 39	רשת	<1.0	<0.40	0.60	1.9	2.5
322	הר חומה	הממציא 13 כביש 13	רשת	<1.0	<0.40	<0.40	<1.0	<1.0
328	אום טובא - צור באחר	אום טובא - צור באחר, לאחר ככר חומת שמואל שמאלה ליד מתקן מקורות	רשת	<1.0	<0.40	<0.40	1.0	1.0

